

АКТ
обследования многоквартирного жилого дома

г. Артемовск

15.12.2022

Комиссия в составе:

Заместитель Главы города – Шустова Елена Анатольевна

Специалист администрации – Капалыгина Ольга Сергеевна

Член Артемовского СД – Смирнов Андрей Константинович

В присутствии собственника квартиры №2 дома ул. Советская, №49
Мухамедраимова Михаила Андреевича

Произвела обследование порыва по адресу: ул. Советская, №49

В ходе осмотра установлено:

Выше дома № 49 по улице Советская имеется порыв центральной водопроводной трубы, который образовался у дома № 51 улицы Советская. Вода от порыва проходит по придомовой территории дома Советская № 49 со стороны фасада. Затоплены хозяйственные постройки (гараж, сарай), доступ в сарай с твердым топливом (уголь, дрова) перекрыт льдом. Вода выходит на проезжую часть и образовала наледь длиной 50 метров.

Воды в подвальных помещениях (подполье) квартиры № 1 не обнаружено. Крыльцо на второй этаж деформировано, отошло от несущей конструкции. Дверь в квартиру № 2 в результате деформации лестницы открывается не полностью. В результате сложившейся ситуации имеется угроза разрушения фундамента дома по адресу: ул. Советская №49.

Со слов Мухамедраимова М.А. порыв образовался в августе 2022 года, о чем ресурсоснабжающая организация ООО «Люкс» была уведомлена. В результате неоднократного требования об устранении порыва и бездействия ООО «Люкс», администрацией города Артемовск 10.11.2022 года была направлена Претензия об устранении порывов на территории города с указанием данного адреса.

Решение:

Ресурсоснабжающей организации «ООО Люкс» необходимо устранить порыв в кратчайшие сроки во избежание разрушения фундамента дома по адресу: ул. Советская №49.

Заместитель Главы города

Е.А. Шустова

Специалист

О.С.Капалыгина

Член Артемовского СД

А.К. Смирнов

Собственник квартиры

№ 2 дома по ул. Советская 49

М.А. Мухамедраимов