

АКТ
обследования котельных в г. Артемовск.

г. Артемовск
(место составления акта)

“ 19 ” октября 20 22 г.
(дата составления акта)

Комиссия в составе:

Глава города Артемовск – Миттерова Олеся Анатольевна

Завхоз туб. диспансером - Зорин Николай Михайлович

Специалист 1 категории администрации – Плохих Ольга Сергеевна

провела проверку котельных № 3, 4, 5, 6, расположенных по адресу: г. Артемовск, ул. Фестивальная, 17-Г, ул. Гагарина, 1Б, ул. Чапаева, 23, ул. Ольховская, 87Г, находящихся на обслуживании ресурсоснабжающей организации ООО «Люкс».




В ходе проверки установлено: работа котельных № 3,4,5,6 была приостановлена 19.10.2022 с 15.35 до 22.00 часов. Причиной остановки послужило отсутствие топлива на котельных.

Подписи :

Глава города Артемовск

Заведующий туб. диспансером

Специалист 1 категории администрации

О.А. Миттерова

Н.М. Зорин

О.С. Плохих